

ผลตรวจค่าน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม

ค่าความกระด้างและค่า PH



สถานที่	ค่าความกระด้าง	ค่าpH
1. บริเวณ Office ชั้น G	5	7.9
2. บริเวณ Warehouse ชั้น G	6	7.8
3. บริเวณ Manufacturing ชั้น G	5	7.6
4. บริเวณ Office ชั้น M	9	6.6
5. บริเวณ Manufacturing ชั้น 2	4	7.5
6. บริเวณ Qc ชั้น 3	5	6.7
7. บริเวณ Manufacturing ชั้น 3	9	6.8
8. บริเวณ Production ชั้น 3	10	6.8
9. บริเวณ Production ชั้น 4	7	7.3

*** หมายเหตุ

ค่าความกระด้างของน้ำดื่ม: ควรน้อยกว่า 100 mg/L

ค่าpH ของน้ำดื่ม : ควรอยู่ระหว่าง 6.5 - 8.5

五月份饮用水检测结果

硬度值和 PH 值



地点	硬度值	pH 值
1. G 层办公室区域	5	7.9
2. G 层仓库区域	6	7.8
3. G 层制造区域	5	7.6
4. M 层办公室区域	9	6.6
5. 2 层制造区域	4	7.5
6. 3 层 QC 区域	5	6.7
7. 3 层制造区域	9	6.8
8. 3 层生产区域	10	6.8
9. 4 层生产区域	7	7.3

*** 备注

饮用水的硬度值应小于 100 mg/L。

饮用水的 pH 值 应在 6.5 到 8.5 之间。

မေလသောက်သုံးရေစစ်ဆေးမှုရလဒ် မာကျောမှုနှင့် PH နှုန်း



နေရာ	မာကျောမှုနှုန်း	pHနှုန်း
2. G ထပ် ရုံးနေရာ	5	7.9
9. G ထပ် Warehouse နေရာ	6	7.8
7. G ထပ် Manufacturing နေရာ	5	7.6
1. M ထပ်ရုံးချုပ်နေရာ	9	6.6
6. 2 ထပ် Manufacturing နေရာ	4	7.5
3. 3 ထပ်QC နေရာ	5	6.7
5. 3 ထပ် Manufacturing နေရာ	9	6.8
4. 3 ထပ် Production နေရာ	10	6.8
8. 4 ထပ် Production နေရာ	7	7.3

*** မှတ်ချက်

သောက်ရေမာကျောမှုနှုန်း 100 mg/L ထက်နိမ့်နေရမည်
သောက်ရေ pH နှုန်း 6.5 - 8.5 ကြားရှိသင့်သည်